



ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายและมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายและมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ โดยความเห็นชอบของสภาเมืองพัทยาและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราข้อบัญญัติเมืองพัทยาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติเมืองพัทยานี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ ณ ศาลากลางเมืองพัทยา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ๓.๑๙ บัญชีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอัตราค่าธรรมเนียมต่อห้าข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใช้ความต่อไปนี้แทน

๓.๑๙ การประกอบกิจการผลิตน้ำกลันน้ำบริโภค

ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือตู้น้ำดื่มยอดเหรียญใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า อัตราค่าธรรมเนียม ๕๖๘ ๑,๐๐๐ บาท

ข. โดยใช้เครื่องจักรเกิน ๕ แรงม้า อัตราค่าธรรมเนียม ๔,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ ให้กิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้

๔.๑ กิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

๔.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย

๔.๒.๑ ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งรบาน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย

๔.๒.๒ ต้องเป็นสถานที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

๔.๒.๓ บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ำไม่แออัดและ สกปรกและมีการรบาน้ำที่ถูกสุขาลักษณะ

๔.๒.๔ การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร

๔.๒.๕ จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางแผน

บรรจุน้ำ

๔.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำ

๔.๓.๑ ตู้น้ำและอุปกรณ์ ต้องทำความสะอาดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๔.๓.๒ ตู้น้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้จ่าย

๔.๓.๓ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำความสะอาดกับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๔.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

๔.๔.๑ แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา

๔.๔.๒ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี

๔.๔.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปิดสนิท

๔.๔.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

๔.๔.๕ มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๔.๔.๖ มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

๔.๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

๔.๕.๑ มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำวัน

๔.๕.๒ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน

๔.๕.๓ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน

๔.๕.๔ ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุรองตามระยะเวลาข้อแนะนำ ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

๔.๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน จัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

๔.๖.๑ บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๔.๖.๒ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๖.๓ จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ 

(นายอธิพล คุณปลื้ม)

นายกเมืองพัทยา

เห็นชอบ

ลงชื่อ 
(นายคมสัน เอกชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี